

# Intyg efter utförd Läckningskontroll av befintlig slamavskiljare

Bilaga till ansökan/anmälan om avloppsanläggning.  
Enligt standard SS 825627

## Blanketten skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in den tillsammans med bilagorna till e-postadressen miljobygg@svenljunga.se. Skicka in varje handling som en fil.

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

## Uppgifter om slamavskiljaren

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Enkammarbrunn
Fabrikat:	Volym (m <sup>3</sup> ):	
Material:		
T-rör:	<input type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Ska bytas <input type="checkbox"/> Ska monteras
Djup från utloppsrör till botten:	cm	Innerdiameter vid utloppets underkant: cm

## Okulär besiktning

Innan okulär besiktning görs bör brunnen tömmas totalt och även högtrycktvättas. Tvättvattnet ska sedan sugas upp.

	Utan anmärkning	Anmärkning	Kommentar (bifoga gärna foton)
Ut- och inlopp (t ex vittring)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mellanväggar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
T-rör (befintligt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skarvar mellan brunnsdelar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Protokoll från läckningskontroll

Läckningskontroll utförs genom att man fyller upp brunnen med vatten till utloppets underkant och noterar vattenytans avsänkning efter 60 min.

Vattnet har sjunkit mm

## Bedömning/intyg

<input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att den här brunnen är tät <input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att brunnen är tät efter utförda åtgärder. Beskriv nedan vilka åtgärder som ska utföras (t.ex. tätning av ringar).
--

## Underskrift av den som har utfört läckningskontrollen

Namnteckning	Namnförtydligande
--------------	-------------------

